



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»,

место нахождения: Республика Беларусь, 220141, город Минск, улица Франциска Скорины, дом 54А;

Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100832277;

телефон +375 17 268 65 20, адрес электронной почты: info@strumen.com,

в лице директора Филиппенко Александра Васильевича

заявляет, что Модуль грозозащиты МГ-485

изготовитель: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С» (НПООО «ГРАН-СИСТЕМА-С»),

место нахождения: Республика Беларусь, 220141, город Минск, улица Франциска Скорины, дом 54А;

Технические условия ТУ ВУ 100832277.020-2018 Модуль грозозащиты МГ-485;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8535 40 000 0,

серийный выпуск

соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании:

- протоколов испытаний № 45-10/0527-1-2016 от 14.01.2016, № 45-10/0527-2-2016 от 15.01.2016, выданных Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025;

Схема декларирования 3д.

Дополнительная информация:

Стандарты согласно приложения № 1 на одном листе.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № 18.0656.026 от 26.05.2018, выданный ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА45.

Сертификат соответствия № 18.0657.026 от 26.05.2018, выданный ассоциацией по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА45.

Условия хранения: хранить модуль без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты изготовления, срок службы (годности) – 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.12.2023 включительно.



МП

Филиппенко Александр Васильевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003 30385

Дата регистрации декларации о соответствии 04.12.2018

Наименование и обозначение примененных стандартов (документов)

СТБ EN 55011-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от промышленных, научных и медицинских (ПНМ) высокочастотных устройств. Нормы и методы измерений»;
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний»;
ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»;
ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты».


МП


Филиппенко Александр Васильевич
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя)